

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ŻYWCU**


34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3

Centrala: 33 86-66-772, 33 86-12-137, fax: 33 86-66-773 e-mail: psse.zywiec@pis.gov.pl

Żywiec, dnia 19 lipca 2022 r.

Znak sprawy: NS-HK.9022.1.98.2022

L. dz. 6632



Miejskie Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Bracka 66

34-300 Żywiec

DECYZJA Nr 488 /22

Na podstawie:

- art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn.zm.);
- § 22 ust.1 i ust.4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294);
- art. 37 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późn.zm);

po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wody wykonanych przez podmiot w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody i sprawozdań z badań przeprowadzonych przez PPIS w Żywcu w ramach nadzoru nad jakością wody z wodociągu sieciowego Żywiec za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu

stwierdza

że woda przeznaczona do spożycia, produkowana i dostarczana przez wodociąg sieciowy Żywiec, którego dysponentem jest MPWiK Sp. z o.o. w Żywcu, ul. Bracka 66, była w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku przydatna do spożycia przez ludzi.

UZASADNIENIE

Zgodnie § 22 ust.1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny dokonuje okresowej oceny jakości wody na podstawie analizy sprawozdań z własnych badań jakości wody oraz przekazywanych sprawozdań przez podmioty z badań realizowanych w ramach kontroli wewnętrznej. W przypadku wodociągu sieciowego Żywiec powyższej oceny dokonano na podstawie: 9 sprawozdań PIS i 13 sprawozdań z badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej.

W ramach nadzoru nad jakością wody PPIS w Żywcu wykonał badanie 1 próbki wody w zakresie parametrów grupy B oraz 8 próbek wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A. W ramach kontroli wewnętrznej 13 próbek wody zostało pobranych zgodnie z zatwierdzonym przez PPIS w Żywcu harmonogramem, tj. 1 próbka wody w zakresie parametrów grupy B oraz 12 próbek wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A.

Dodatkowo dysponent wodociągu wykonał 1 badanie w celu potwierdzenia, że zastosowany w procesie uzdatniania wody preparat „SeaQuest” nie spowodował pogorszenia jej jakości. Badanie wykonano w zakresie stężenia fosforanów oraz parametrów mikrobiologicznych. Przeprowadzone badania wykazały, że jakość wody dostarczanej przez ww. wodociąg pod względem mikrobiologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym w badanych zakresach spełniała wymagania określone w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ponadto PPIS w Żywcu pobrał 1 próbkę wody powierzchniowej z ujęcia - rzeki Koszarawy w zakresie grupy wskaźników I, II i III. Natomiast dysponent wodociągu pobrał 2 próbki wody powierzchniowej w tym: 1 w zakresie grupy wskaźników I oraz 1 w zakresie grupy wskaźników I i II.

Jakość wody powierzchniowej oceniono w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2019r. poz. 1747). Wodę powierzchniową ujmowaną z rzeki Koszarawy zakwalifikowano pod względem fizykochemicznym do kategorii A1, natomiast pod względem mikrobiologicznym do kategorii A3 (ze względu na podwyższoną liczbę Enterokoków).

Stosowany proces uzdatniania wody, w tym zmodernizowany system koagulacji oraz ciągle doskonalony system dezynfekcji zapewnia konsumentom wodę o bardzo dobrej jakości, co potwierdzają badania wykonane zarówno przez PPIS w Żywcu, jak i MPWiK sp. z o.o. w ramach kontroli wewnętrznej.

Pouczenie:

- 1) Od decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
- 2) W terminie przewidzianym do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Żywcu pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna z mocy prawa.
- 3) Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Burmistrz Miasta Żywca
34-300 Żywiec, Rynek 2
3. NS-HK aa



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w ŻYWCU

mgr inż.  Marta Micor