

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w ŻYWCU**


34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 3

Tel: 33 861-21-37, 33 860-23-91
e-mail: psse.zywiec@sanepid.gov.pl

Fax: 33 866-67-73
<https://www.gov.pl/web/psse-zywiec>

Znak sprawy: NS-HK.9022.1.94.2023
l.dz.6531

Żywiec, dnia 27 lipca 2023r.



**Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Bracka 66
34-300 Żywiec**

DECYZJA Nr 671 /23

Na podstawie:

- art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn.zm.);
- § 22 ust.1 i ust.4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294);
- art. 37 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 338);

po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wody wykonanych przez podmiot w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody i sprawozdań z badań przeprowadzonych przez PPIS w Żywcu w ramach nadzoru nad jakością wody z wodociągu sieciowego Żywiec za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu

stwierdza

że woda przeznaczona do spożycia, produkowana i dostarczana przez wodociąg sieciowy Żywiec, którego dysponentem jest MPWiK Sp. z o.o. w Żywcu, ul. Bracka 66, była w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku przydatna do spożycia przez ludzi.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny wydaje okresowe oceny jakości wody na podstawie analizy sprawozdań z własnych badań jakości wody oraz sprawozdań przekazywanych przez podmiot z badań realizowanych według ustalonego harmonogramu.

W przypadku wodociągu sieciowego Żywiec, powyższej oceny dokonano na podstawie 11 sprawozdań z badań jakości wody wykonanych przez PPIS w Żywcu oraz 17 sprawozdań z badań wykonanych przez dysponenta w ramach kontroli wewnętrznej.

W analizowanym okresie PPIS w Żywcu wykonał 1 badanie w zakresie monitoringu parametrów grupy B, natomiast 10 próbek wody zostało przebadanych w zakresie monitoringu parametrów grupy A.

W ramach kontroli wewnętrznej 12 próbek wody zostało pobranych zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez PPIS w Żywcu, z czego 2 próbki zostały przebadane w zakresie monitoringu parametrów grupy B, natomiast 10 próbek przebadano w zakresie monitoringu parametrów grupy A.

Dodatkowo dysponent wodociągu wykonał:

- 4 badania wody po zastosowaniu w sieci wodociągowej preparatu „SEAQUEST” zapobiegającego procesom korozji i powstawaniu osadów. Próbki zostały pobrane w 2 wyznaczonych punktach, tj.: Hydrofornia w Żywcu, ul. Łąkowa oraz Hydrofornia Amfiteatr w Żywcu, ul. Grojec. Badania obejmowały następujące parametry: barwa, mętność, twardość ogólna, fosfor ogólny, mangan, bakterie grupy coli, *Escherichia coli*, Enterokoki, *Clostridium perfringens* oraz ogólną liczbę mikroorganizmów;
- 1 badanie wody po zastosowaniu nowych wyrobów i materiałów wykorzystywanych w procesie uzdatniania wody, próbka została pobrana w SUW w Żywcu przy ul. Kopernika 83a (w związku z przeprowadzoną modernizacją systemu dozowania i magazynowania koagulantów). Badanie wykonano w zakresie monitoringu parametrów grupy A.

Wszystkie przebadane próby wody spełniały wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ponadto dysponent wodociągu pobrał 2 próbki wody z ujęcia powierzchniowego (rzeka Koszarawa), w tym: 1 w zakresie grupy wskaźników I oraz 1 w zakresie grupy wskaźników I i II. Natomiast PPIS w Żywcu pobrał 1 próbkę wody z w/w ujęcia powierzchniowego w zakresie grupy wskaźników I, II i III.

Jakość wody powierzchniowej oceniono w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U. z 2019r. poz. 1747).

Wodę powierzchniową ujmowaną z w/w ujęcia zakwalifikowano pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym do kategorii A2 (*przekroczone fenole, bakterie grupy coli, Escherichia coli i Enterokoki*).

Stosowany proces uzdatniania wody, w tym zmodernizowany system koagulacji oraz ciągle doskonalony system dezynfekcji, zapewnia konsumentom wodę o bardzo dobrej jakości, co potwierdzają badania wykonane zarówno przez PPIS w Żywcu, jak i dysponenta wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej.

Pouczenie:

- 1) Od decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
- 2) W terminie przewidzianym do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Żywcu pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna z mocy prawa.
- 3) Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Burmistrz Miasta Żywca
34-300 Żywiec, Rynek 2
3. NS-HK aa



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w ŻYWCU
mgr inż. Marta Micor