

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w ŻYWCU**

34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 3


☎ Tel: 33 861-21-37, 33 860-23-91

✉ e-mail: psse.zywiec@sanepid.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-zywiec>

Znak sprawy: NS-HK.9022.1.96.2025

Żywiec, dnia 31 lipca 2025r.



**Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Bracka 66
34-300 Żywiec**

DECYZJA Nr 673/25

Na podstawie:

- art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416);
- art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 572 z późn. zm.);
- § 22 ust.1 i ust.4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294);

po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wody wykonanych przez podmiot w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody oraz sprawozdań z badań przeprowadzonych przez PPIS w Żywcu w ramach nadzoru nad jakością wody z wodociągu sieciowego Żywiec za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 roku,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu

stwierdza

że woda przeznaczona do spożycia, produkowana i dostarczana przez wodociąg sieciowy Żywiec, którego dysponentem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu, ul. Bracka 66, była w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 roku przydatna do spożycia przez ludzi.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny dokonuje okresowej oceny jakości wody poprzez analizę sprawozdań z własnych badań jakości wody oraz sprawozdań przekazywanych przez podmiot z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego harmonogramu.

W przypadku wodociągu sieciowego Żywiec, powyższej oceny dokonano na podstawie 13 sprawozdań z badań jakości wody wykonanych przez PPIS w Żywcu oraz 19 sprawozdań z badań wykonanych przez dysponenta w ramach kontroli wewnętrznej.

W analizowanym okresie PPIS w Żywcu przebadał 1 próbkę wody w zakresie monitoringu parametrów grupy B i 12 próbek w zakresie monitoringu parametrów grupy A.

Dysponent wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej pobrał 12 próbek wody zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez PPIS w Żywcu, w tym: 2 próbki zostały przebadane w zakresie monitoringu parametrów grupy B, natomiast 10 próbek przebadano w zakresie monitoringu parametrów grupy A.

Dodatkowo dysponent wodociągu wykonał:

- 3 badania wody po zastosowaniu w sieci wodociągowej preparatu „SEAQUEST” zapobiegającego procesom korozji i powstawaniu osadów.

Próbki zostały pobrane w 3 wyznaczonych punktach, tj.: Hydrofornia w Żywcu, ul. Łąkowa; Hydrofornia Amfiteatr w Żywcu, ul. Grojec oraz Szafka do poboru próbek wody w Żywcu, ul. Św. Wita. Badania obejmowały następujące parametry: barwa, mętność, twardość ogólna, żelazo ogólne, fosfor ogólny, mangan, bakterie grupy coli, *Escherichia coli*, *Enterokoki*, *Clostridium perfringens* oraz ogólną liczbę mikroorganizmów;

- 4 badania wody po usunięciu awarii.

Próbki wody pobrano na odcinkach sieci wodociągowej, w których miały miejsce awarie. Badania obejmowały następujące parametry: mętność, chlor wolny, bakterie grupy coli i *Escherichia coli*.

Przeprowadzone badania wykazały, że **jakość wody** dostarczanej przez w/w wodociąg pod względem mikrobiologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym w badanych zakresach **we wszystkich zbadanych próbkach (100%) spełniała wymagania określone w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).**

Ponadto dysponent wodociągu pobrał 2 próbki wody z ujęcia powierzchniowego (rzeki Koszarawa), w tym 1 w zakresie grupy wskaźników I oraz 1 w zakresie grupy wskaźników I i II. Również PPIS w Żywcu pobrał 1 próbkę wody w z w/w ujęcia w zakresie grupy wskaźników I, II i III.

Jakość wody powierzchniowej oceniono w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U. z 2019r. poz. 1747).

Wodę powierzchniową ujmowaną z rzeki Koszarawa zakwalifikowano do kategorii A2 zarówno pod względem fizykochemicznym (fenole lotne), jak i mikrobiologicznym (bakterie grupy coli, *Escherichia coli*).

Stosowany proces uzdatniania wody w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2025r. zapewniał konsumentom wodę o dobrej jakości, co potwierdziły badania wykonane zarówno przez PPIS w Żywcu, jak i dysponenta wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej.

Pouczenie:

- 1) Od decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
- 2) W terminie przewidzianym do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Żywcu pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna z mocy prawa.
- 3) Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Burmistrz Miasta Żywca /e-PUAP/
3. a/a NS-HK.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ŻYWCU
mgr Inż. Małgorzata Micor