

Żywiec, 26.02.2019r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu otrzymało pytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na przetarg PN1/2019 pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gm. Żywiec”.

Poniżej przedstawiamy to pytanie i odpowiedź na nie:

Pytanie

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy rodzajem materiału z jakiego ma zostać wykonana sieć kanalizacji grawitacyjnej.

W załączonym przedmiarze mowa o rurociągu grawitacyjnym z rury PVC 200,160 natomiast w PW o rurze kamionkowej DN 200, 150.

Odpowiedź

Dotyczy: Cz. 1 OPZ, tj. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Góra Burgałowska, ul. Granitowa w Żywcu – zadanie 6

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie ze wskazaniem pkt. 3 IDW oraz zapisami Wstępu do Projektu budowlanego i Wstępu do Projektu wykonawczego rurociąg grawitacyjny należy wykonać w całości z rur PVC.

**PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY**


Halina Staszkievicz